



SIMEL product **PAC / EAC / EADC**

Notice de mise en œuvre / Installation instructions/ instrucciones de instalacion

Matériel d'ancrage pour réseaux tendus sur support

Capacité: 54 et 70mm²
Code EDF:

Anchoring clamp for LV insulated network (neutral messenger)

Capacity: 54 and 70mm²
EDF code:

Conjunto de anclaje para redes aéreas aisladas de BT

Capacidad : 54 y 70mm²
Codigo EDF:

Montage

- Tirer les clavettes vers l'arrière de la pince.
- Placer la pince d'ancrage sur le neutre porteur.
- Repousser les clavettes afin d'amorcer le serrage du câble.
- Accrocher la pince d'ancrage sur la console par l'intermédiaire du crochet.

Instruction for use

- Pull out the plastic wedge to open the cable groove.
- Introduce the insulated neutral conductor between the wedges.
- Push the wedges to grip the cable.
- Fix the dead end clamp to the bracket using the hook.

Montaje

- Tirar de las chavetas hacia la parte trasera de la pinza.
- Colocar la pinza de anclaje en el neutro portador.
- Empujar las chavetas para empezar el apriete del cable
- Enganchar la pinza de anclaje en la consola por medio del gancho.

PN: 2832115-1 REV A

La responsabilité de Tyco Electronics SIMEL ne peut-être engagée si ces instructions de montage ne sont pas respectées
Tyco Electronics SIMEL can not be held responsible if these assembly instructions are not respected
No se puede comprometer la responsabilidad de TES si no se respetan las instrucciones de instalacion
Tyco Electronics SIMEL S.A.S. - Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin - France - Tél./Phone +33(0)3 80 58 32 00 - Fax.+33(0)3 80 34 10 15